



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 8a  
tel. 54 282 42 06 fax 54 282 23 34  
e-mail: psse.aleksandrowkujawski@pis.gov.pl  
www.pssealekskuj.pl

URZĄD GMINY RACIĄŻEK

Wpł.  
dnia

20. 11. 2018

L.dz.

5474

N.HK – 5211– 2 – 7– 9/18

Aleksandrów Kujawski,

2018-11-19

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1152), § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych nr: LHK-632-1-68/S/18, LHK-632-1-82/S/18, LHK-632-1-51/N/18, LHK-632-1-52/N/18, LHK-632-1-151/S/18, LHK-632-1-218/S/18, LHK-632-1-219/S/18, LHK-632-1-299/S/18, LHK-632-1-117/N/18, LHK-632-1-118/N/18, LHK-632-1-119/N/18, LHK-632-1-120/N/18, L.9051.2.507.1.2018/LHŻ, LHK-632-1-409/S/18, LHK-632-1-410/S/18, LHK-632-1-478/S/18 i LHK-632-1-202/N/18, próbek wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wodociągu gminy Raciążek – ujęcie przy ul. Wysokiej 4, administrowanego przez Gminę Raciążek z siedzibą przy ul. Wysokiej 4:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
<u>LHK-69/S/18</u> <u>LHK-55/N/18</u> <u>LHK-224/S/18</u> <u>LHK-422/S/18</u> <u>LHK-491/S/18</u>	06.02.2018r. 20.03.2018r. 18.04.2018r. 17.07.2018r. 21.08.2018r.	Stacja Uzdatniania Wody w Raciążku, ul. Wysoka 4 -kran do poboru wody uzdatnionej;
<u>LHK-305/S/18</u> <u>LHK-56/N/18</u> <u>LHK-214/N/18</u>	28.05.2018r. 20.03.2018r. 25.09.2018r.	Szkoła Podstawowa w Raciążku ul. Szkolna 3 gm. Raciążek - kran w toalecie dla chłopców;
<u>LHK-153/S/18</u> <u>LHK-223/S/18</u> <u>LHK-128/N/18</u>	20.03.2018r. 18.04.2018r. 19.06.2018r.	Przedszkole Publiczne w Raciążku ul. Zamkowa 31 gm. Raciążek -kran w kuchni;
<u>LHK-83/S/18</u> <u>LHK-423/S/18</u>	13.02.2018r. 17.07.2018r.	Mieszkanie prywatne
<u>LHK-126/N/18</u>	19.06.2018r.	Mieszkanie prywatne
<u>LHK-127/N/18; 463/N/W</u>	19.06.2018r.	Mieszkanie prywatne
<u>LHK-129/N/18</u>	19.06.2018r.	Stacja paliw „PERM” w Raciążku ul. Pole 16a gm. Raciążek - kran do pobierania wody.

Podkreślone analizy próbek wody wskazują na kwestionowane wyniki badań.

### STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia  
z wodociągu gminy Raciążek

## Uzasadnienie

Jakość wody z wodociągu gm. Raciążek – ujęcie przy ul. Wysokiej 4, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości parametru manganu, wahającą się w przedziale od 73 µg/l do 95 µg/l (norma 50 µg/l) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tab. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Stwierdzone przekroczenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia korzystających z tej wody odbiorców, jedynie może wpływać na jej właściwości organoleptyczne.

W związku z powyższym w dniu 31.10.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim wydał decyzję nr 549/18 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie manganu przy zachowaniu dopuszczalnej maksymalnej wartości ww. parametru na poziomie 100 µg/l oraz nakazującą doprowadzenie jakości dostarczanej wody w ww. zakresie do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku 1C tab. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w terminie do 31.12.2018r..

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. przypomina, iż czas wykonania zaleceń ww. decyzji jest terminem wiążącym i ostatecznym. Przedłużenie terminu wykonania obowiązków będzie możliwe jedynie po przedstawieniu przez administratora wodociągu tj. Gminy Raciążek, podjętych dotychczas działań naprawczych wraz z harmonogramem realizacji kolejnych. Argument w formie braku środków finansowych na remont oraz modernizację urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Raciążku nie będzie brany pod uwagę.

Pozostałe parametry objęte monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika do ww. rozporządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku 1C tab. 2 wcześniej cytowanego rozporządzenia.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. przypomina, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1152), iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Aleksandrowie Kujawskim  
*lek.med. Ewa Jankowska*  
Specjalista epidemiolog

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Raciążek  
ul. Wysoka 4  
87 – 721 Raciążek

### Do wiadomości:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążku  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
ul. Szkolna 3  
87 – 721 Raciążek
2. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Raciążku  
ul. Zamkowa 31  
87 – 721 Raciążek
3. N.HK a/a